

Nr sprawy: **STBS.ZP.08.2018**

**Wykonawcy
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Docieplenie stropodachu w budynku przy ul.29 Listo[pada 16, stanowiącym własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, zamawiający **Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**, 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16A/23, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

1. Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Proszę o podanie dokładnych parametrów na płyty styropianowe jakie mają zostać zastosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt styropianowych podłoga-dach o następujących minimalnych parametrach:

- | | |
|---|-------------------------|
| - opór cieplny (przy grubości 200 mm) - | 5,25 m ² K/W |
| - współczynnik przewodzenia ciepła - | 0,038 W/mK |
| - wytrzymałość na ogień - | E |

II. Pouczenie

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia zawarte zostało w XVII SIWZ „Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.”.

Prezes Zarządu

(-) Maciej Kurp

PREZES ZARZĄDU

.....
Maciej Kurp
(podpis kierownika

zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <http://stbs-nowysacz.pl/>

2. Aa. STBS.

**SADECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.**

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16 A
tel. (0-18) 540-11-70, 540-11-80, fax 540-11-90
NIP 784-23-72-858 REGON 490781058