

Nr sprawy: **STBS.ZP.271.02.2017**

**Wykonawcy
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czecha w Nowym Sączu.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, zamawiający **Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**, 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16A/23, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

1. Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania na przedmiotowym zadaniu jako rozwiązanie równoważne rury kamionkowe o wytrzymałości na zmęczenie badane pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4 x FN kN, przy maksymalnej częstotliwości 12 Hz i ilości cykli 2 x 10⁶.

Czynnikiem potwierdzającym wytrzymałość materiału na zmęczenie stanowi częstotliwość, która jest bez zmian w stosunku do wymagań oraz ilość cykli, która jest większa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane w zapytaniu rury kamionkowe z zastrzeżeniem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

II. Pouczenie

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w XVII SIWZ „Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.”.

**Prezes Zarządu
(-) Maciej Kurp**

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <http://stbs-nowysacz.pl/>
2. Aa. STBS.